

达州市达川区住房和城乡建设局行政处罚案件信息公开表

编号	案件名称	处罚决定书文号	基本案情	处罚时间	处罚内容	处罚依据	处罚机关
1	渠县裕丰天燃气有限公司定期巡查不到位案	达川住建【2022】罚字18号	<p>2022年6月8日，达川区燃气整治办在对辖区内进行燃气检查时发现，达州市达川区渡市镇敬老院存在架空架设燃气管道的问题。达川区燃气整治办当即责令燃气经营者渠县裕丰天燃气有限公司达川区渡市分公司限期改正，并于2022年7月5日将线索移交到我局执法部门。</p> <p>2022年7月25日，我局对渠县裕丰天燃气有限公司进行了立案调查。经查明，渠县裕丰天燃气有限公司对燃气设施定期巡查不到位，巡查工作未形成闭环，没有及时发现达川区渡市镇敬老院内的燃气管线存在架空架设情况，燃气设施存在安全隐患。</p>	2022.8.8	处以罚款10000元	《城镇燃气管管理条例》	达州市达川区住房和城乡建设局